

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Система добровольной сертификации в области промышленной и экологической безопасности "Промышленный эксперт"
Зарегистрирована Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 11.04.2016 г.,
регистрационный № РОСС RU.31485.04ИДЮ0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ 04ИДЮ137.ВУ.С00903

Срок действия с 24.09.2024 по 23.09.2027

№ 0001274

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт-Сертификация». Место нахождения (адрес юридического лица): 121609, Россия, город Москва, внутригородская территория города муниципальный округ Крылатское, шоссе Рублёвское, дом 36, корпус 2, помещение 8/1. Адреса мест осуществления деятельности: 305000, РОССИЯ, Курская обл, Курск г, Ленина ул, дом 60, офис 21; 305004, РОССИЯ, Курская обл, г Курск, ул Садовая, дом 10А, офис 225. Номер телефона: +7 4712770491. Адрес электронной почты: info@expert-certifikaciya.ru. Свидетельство о признании компетентности органа по сертификации № РОСС RU.31485.04ИДЮ0.137 от 14.12.2022 года.

ПРОДУКЦИЯ Кабели силовые, не распространяющие горение при групповой прокладке, с низким дымо- и газовыделением, с изоляцией из сшитой композиции полиэтилена, с наружной оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, на номинальное переменное напряжение 6 и 10 кВ номинальной частотой 50 Гц, климатического исполнения УХЛ и Т, с одной медной или алюминиевой жилой номинальным сечением 50; 70; 95; 120; 150; 185; 240; 300; 400; 500; 625/630; 800; 1000 мм² или с тремя медными или алюминиевыми жилами номинальным сечением 50; 70; 95; 120; 150; 185; 240; 300 мм², марок ПвВнг(А)-LS, ПвВнг(А)-LS-Т, АПвВнг(А)-LS, АПвВнг(А)-LS-Т, ПвВВнг(А)-LS, ПвВВнг(А)-LS-Т, АПвВВнг(А)-LS, АПвВВнг(А)-LS-Т ТУ 3530-397-00217053-2009 «Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена, не распространяющие горение, на напряжение 6 и 10 кВ
Серийный выпуск

код ОК
034-2014 (КПЕС 2008)
27.32.14.111

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ 34834-2022 «Кабели силовые с экструдированной изоляцией на номинальное напряжение от 6 до 35 кВ включительно. Общие технические условия»

код ТН ВЭД
8544 60

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Производственное Объединение «Энергокомплект» (ООО «ПО «Энергокомплект»)
Юридический адрес: 210036, Республика Беларусь, город Витебск, Московский проспект, дом 94-б
УНП: 300528652

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний Энергокомплект МФ»
Юридический адрес (адрес места осуществления деятельности): 142000, Россия, Московская область, город Домодедово, микрорайон Северный, улица Индустриальная, строение 1
Телефон: +74955807714. E-mail: info@energomf.ru
ИНН: 5009096659

НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний С 18 - 2024, С 18/1 - 2024 от 05.09.2024 года, выданных Электротехнической лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Производственное объединение "Энергокомплект" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ВУ/112 2.0963)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 1с



Руководитель органа

Подпись

И.О. Ежов
инициалы, фамилия

Эксперт

Подпись

Е.В. Комиссарова
инициалы, фамилия